



CERTIFICATO DI GARANZIA

Valori medi* I Semestre 2020

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D.Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	pH	7,3	≥6.5 e ≤9.5
RESIDUO FISSO A 180°C	mg/l	327	Non previsto
DUREZZA	°F	28	Non previsto
CONDUCIBILITÀ ELETTRICA A 20°C	µS/cm	580	2500
CALCIO	mg/l Ca	86	Non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	17	Non previsto
AMMONIO	mg/l NH ₄	<0,05	0.50
CLORURI	mg/l Cl	43	250
SOLFATI	mg/l SO ₄	19	250
POTASSIO	mg/l K	14	Non previsto
SODIO	mg/l Na	19	200
ARSENICO	µg/l As	2,2	10
BICARBONATO	mg/l HCO ₃	294	Non previsto
CORO RESIDUO	mg/l	0,13	Non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,40	1.50
NITRATI	mg/l NO ₃	12	50
NITRITI	mg/l NO ₂	<0,02	0.50
MANGANESE	µg/l Mn	<1,3	50

(*) I valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull'intero territorio comunale

