



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica

Sistema Sanitario Regione Liguria

Asl. nell'if

Direttore S.C. Igiene e Sanità Pubblica:
dott. Marco Mela
Responsabile procedimento:
Dott. A. Vassallo
a_vassallo2@asl1.liguria.it
referente istruttore:
Dott. Giacomo Sereno
g_sereno@asl1.liguria.it

AL COMUNE DI DIANO MARINA
SETTORE 5° LL.PP.
MANUTENZIONE

protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

Oggetto: INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativa alla realizzazione di un nuovo edificio destinato al scuola dell'infanzia / materna in loc. Cioso Canepa Diano Marina CUP E15E2200010000

In riferimento all'istanza in oggetto;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE agli interventi sopra descritti **A CONDIZIONE CHE :**

Ubicazione e scelta dell'area;

l'area dovrà essere lontana da fonti di insalubrità (ad esempio esposizione a traffico veicolare intenso, industrie rumorose, esposizione a radom, campi elettromagnetici) ecc nel rispetto di quanto previsto dal DM 18.12.1975.

Aerazione:

venga rispettato il corretto rapporto di superficie finestrata e superficie del pavimento che deve essere pari ad almeno un 1/5 e/o 1/7;
venga prevista l'apertura degli infissi anche con modalità a vasistas per garantire idonee condizioni di ricambio d'aria naturale e per minimizzare correnti d'aria fastidiose;
l'impianto di climatizzazione garantisca l'apporto di aria pura , trattata e con quantitativi espressi in m3 sufficienti a garantire un idoneo ricambio dell'aria in conformità alla norma uni 10339;
siano previsti sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria quali tenore di CO2 , U.R. e temperatura aria

Illuminazione :

vengano garantiti i necessari requisiti di lux previsti dalla normativa vigente e siano previsti sistemi di oscuramento al fine di evitare l'eccessiva luminosità naturale
aerea esterna: l'area verde prevista per l'attività all'aperto sia di dimensioni proporzionate alla superficie del plesso, siano presenti zone ombreggiate , siano garantiti i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa.

Servizi igienici:

Siano previsti servizi igienici pertinenziali per il personale addetto alla cucina.

Elementi architettonici:

in tutti gli ambienti destinati ad ospitare i bambini, in particolare i locali adibiti ad area gioco, siano progettati in modo da evitare spigoli " vivi " o, vetri non protetti, porte a battente o elementi architettonici pericolosi che possano costituire pericolo per le normali attività degli

E
 COMUNE DI DIANO MARINA
 Protocollo N. 0013449/2023 del 14/06/2023



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica

Sistema Sanitario Regione Liguria

utenti. In subordine adottare accorgimenti quali apposizione di coperture morbide atte a ridurre traumi o cadute accidentali o schiacciamento ~~dent~~

E' gradita l'occasione di porgere distinti saluti.

Il Direttore
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
dott. Marco Mela