



Direttore S.C. Igiene e Sanità Pubblica: dott. Marco Mela
Responsabile procedimento:
Dott. A. Vassallo
a.vassallo2@asl1.liguria.it
referente istruttore:
Dott. Giacomo Sereno
g.sereno@asl1.liguria.it

AL COMUNE DI DIANO MARINA
SETTORE 5° LL.PP.
MANUTENZIONE PATRIMONIO

protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

OGGETTO: indizione conferenza dei servizi per PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RAFFORZATO PER LA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO IN VIA G. ROSSINI a DIANO MARINA CUP: E15E22000120006

In riferimento all'istanza in oggetto

Si esprime parere igienico sanitario favorevole a condizione che:

1. la localizzazione e la scelta dell'area siano subordinati al rispetto di criteri di qualità ambientale (fonte di insalubrità quali ad esempio industrie insalubri, traffico veicolare intenso, emissioni acustiche ed elettromagnetiche, esposizione a radon ecc)
2. l'area esterna sia opportunamente protetta dall'esposizione a raggi solari e/o insolazione eccessiva anche tramite piantumazione di vegetazione;
3. siano adottate misure di prevenzione e protezione antilegionella in relazione alla presenza di sistemi di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria;
4. i servizi igienici privi di finestre siano dotati di sistemi di aerazione forzata che garantiscano almeno 5 ricambi aria / ora;
5. l'impianto di ventilazione meccanica rispetti le disposizioni previste dal decreto 23.06.2022 in riferimento alla norma uni 10339 relativa alla portata d'aria esterna e alla classe di efficienza dei filtri ;
6. sia prevista l'apertura degli infissi anche con modalità a vasistas o scorrevole al fine di garantire idoneo ricambio d'aria naturale e minimizzare l'esposizione a correnti d'aria fastidiose;
7. siano realizzati sistemi di oscuramento per evitare l'eccessivo irraggiamento solare;

E
COMUNE DI DIANO MARINA
Protocollo N.0013451/2023 del 14/06/2023

8. tutti gli ambienti destinati ad ospitare i bambini, in particolare i locali adibiti ad area gioco, siano progettati in modo tale da evitare spigoli " vivi " o, vetri non protetti, porte a battente o elementi architettonici pericolosi , che possano costituire pericolo per le normali attività degli utenti. In subordine adottare accorgimenti quali apposizione di coperture morbide atte a ridurre traumi o cadute accidentali o schiacciamento.

Visto che l'attività di nido di infanzia è identificabile nella tipologia " Servizi per la prima infanzia " e come tale ricadente nell'ambito di applicazione della L.R. 9/2017 si raccomanda di visionare il manuale requisiti per l'autorizzazione allegato 2 elaborato da Alisa al fine di verificare il soddisfacimento di tutti i requisiti tecnico-organizzativi previsti dalla specifiche linee guida in materia di servizi per la prima infanzia e a seguire l'iter autorizzativo secondo le modalità consolidate e concordate con Alisa. Si coglie l'occasione di rammentare che è possibile richiedere il rilascio di specifico parere preventivo in merito ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa all'ente sopra richiamato.

A disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
dott. Marco Mela

